



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031
Почт. адрес: ул. Пионерская, д. 92, Владимир р. 600009
Телефон: (4922) 42-22-17, Факс: (4922) 53- 6-23
E-mail: vladimir@cntr.gosnadzor.ru
<http://www.cntr.gosnadzor.ru>

Киржачский район, п. Горка
(место составления акта)

22 декабря 2017г.
(дата составления акта)
16 час. 00 мин.
(время составления акта)

Акт проверки

**органом государственного контроля (надзора), юридического лица
№ 11.1-1093пл-А/0182-2017**

По адресу:

601035, Владимирская область, Киржачский район, п. Горка, Школьный переулок, д. 3.
(место проведения проверки)

На основании распоряжения Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22 ноября 2017 года № В-1093-пр «О проведении плановой, выездной проверки юридического лица»

была проведена: плановая, выездная проверка в отношении: _____
(вид документа с указанием реквизитов (номера, дата)
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Горкинская средняя общеобразовательная школа» Киржачского района Владимирской области, (сокращенное наименование МКОУ Горкинская СОШ) ИНН 3316006565, ОГРН 1033301005132 осуществляющего деятельность по адресу: 601035, Владимирская область, Киржачский район, п. Горка, Школьный переулок, д. 3, с целью государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Дата и время проведения проверки:

«__» _____ 2016 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин.

Продолжительность

«__» _____ 2016 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин.

Заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам

Общая продолжительность проверки: 10 дней / 15 часов, в период с 18 декабря по 22 декабря 2017 года

(рабочих дней/часов)


Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а) 11 час. 00 мин. 05.12.2017г.

Директор МКОУ Горкинская СОШ Диндяева Любовь Анатольевна

Фамилия, Имя, Отчество



подпись

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малог и среднего предпринимательства)

Лица, проводившие проверку:

Ботков Алексей Николаевич - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской области Центрального управления Ростехнадзора.

При проведении проверки присутствовали: Директор МКОУ Горкинская СОШ Диндяева Любовь Анатольевна.

В ходе проведения проверки установлено:

1. Юрическое лицо МКОУ Горкинская СОШ относится к категории лиц, указанных в п. 2 ч.1 ст. 16 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее-Федеральный закон №261-ФЗ), на которых в соответствии с требованием ч.2 ст. 16 Федерального закона №261-ФЗ возложена обязанность по организации и проведению первого энергетического обследования до 31 декабря 2012 года.

Обязательное энергетическое обследование проведено в августе 2012 г. Энергетический паспорт-рег. № ЭП 01-0745 от 21.08.2012 г., составлен по результатам энергетического обследования, проведенного ООО «Оптима Энерго», являющимся членом Саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «АудитЭнерго» - представлен.

2. Программа по энергосбережению – принята, утверждена. Период действия программы – 2012-2017г.г. Бюджет программы – 300,0 тыс. руб. Ожидаемый экономический эффект программы – 81,01 тыс. руб.


3. Приборы учета потребляемых энергетических ресурсов – счетчики электроэнергии, тепловой энергии, воды - установлены. Сведения об установленных приборах учета представлены.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
не выявлены.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора).
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), осуществляется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия распоряжения от 22.11.2017 г. № В-1093-пр «О проезде плановой, выездной проверки юридического лица» на 5 л. в 1 экз.
2. Копия Устава МКОУ Горкинская СОШ в 1 экз. на 3 л.
3. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц на 1 л. в 1 экз.
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации на 1 л. в 1 экз.
5. Копия приказа от 10.01.2008 г. № 7-к, п.2 «О переводе на другую работу» на 1 л. в 1 экз.
6. Титульный лист энергетического паспорта рег. № ЭП 01-0745 от 21.08.2012 г. на 1 л в 1 экз.
7. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МКОУ Горкинская СОШ на 2012-2017 г.г., на 2 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской области Центрального управления Ростехнадзора




Ботков Алексей Николаевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МКОУ Горкинская СОШ
Диндяева Любовь Анатольевна

Должность, Фамилия, Имя, Отчество



подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: -----

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

«22» декабря 2017 г.