



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Владимирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16, тел.: 23-35-76, E-mail: fire@gumchs33.elcom.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Александровскому и
Киржачскому районам.

Главного управления МЧС России по Владимирской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

601010, г. Киржач ул. Серегина д.10 т.2-07-81 E-mail: ogpn-kirgach@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание №84/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Горкинская средняя обще-
образовательная школа» Киржачского района Владимирской области

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (по-
следнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

(физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения заместителя главного государственного инспектора по
Александровскому и Киржачскому районам по пожарному надзору майора в.н. службы Ле-
бедевой У.В. от "03" июля 2018г. №84

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в пе-
риод с 11 ч. 00 мин. «23» июля 2018 г. по 14 ч. 00 мин. «24» июля 2018 г. проведена провер-
ка заместителем главного государственного инспектора Александровского и Киржачского
районов по пожарному надзору Лебедевой Ульяной Вячеславовной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов)

Зданий, помещений и территории расположенных по адресу: Владимирская обл., Кир-
жачский р-н, п.Горка, ул.Школьный переулок, д.3

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправле-
ния)

совместно с Директором Диндяевой Любовью Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасно-
сти, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Согласно технической документации на систему автоматической пожарной сигнализации, срок эксплуатации (10 лет) истек в мае 2017 года, актом технического освидетельствования системы от 22.08.2016г установлена необходимость списания автоматической пожарной	ст.4,6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";п.61, п.63 Правил противопожарного режима; РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматки техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»	01.07.2019	

<p><i>сигнализации по истечении сроков эксплуатации более 10 лет Предусмотреть замену автоматической пожарной сигнализации с истекшим сроком эксплуатации</i></p>	<p><i>п. 1.10, 1.11, 1.12</i></p>		
--	-----------------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Лебедева Ульяна Вячеславовна,

Заместитель главного государственного инспектора

Александровского и Киржачского районов по пожарному надзору


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«24» июля 2018г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
(инициалы)

✓ 

директор Диндяева Л.А.
(должность, фамилия)

«24» июля 2018 г.